


YMPÄRISTÖMINISTERIÖN TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS



Dno: YMxx258/6221/2007 1 (2)

Annettu: 18.4.2007

Voimassa: 17.4.2012

Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 §:n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 4 luvun säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

TUOTE

NEOFLEX SPX- kytkentäjohto, jonka koko on 10 mm AB GUSTAVSBERG :n tyyppihyväksyntäpäätöksien YM258/6221/2002, YM259/6221/2002, YM264/6221/2001, YM77/6221/2005, YM76/6221/2005, YM141/6221/2002, YM144/6221/2005, YM289/6221/2003, YM163/6221/2004 ja YM290/6221/2003 tuotteille.

HAKIJA

AB GUSTAVSBERG, RUOTSI

VALMISTAJA

NEOPERAL NORDIC A/S, Tanska
NEOPERAL GmbH, Müllheim, Saksa

HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen tuotteiden täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelmassa vesilaitteiston kytkentäjohtojen asetatut vaatimukset.

HYVÄKSYNNÄN EHDOT

Tuotteiden käytössä noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman vesilaitteistoja koskevia määräyksiä ja ohjeita (D1).

Johtoja käytetään liittämään samassa huonetilassa oleva vesikaluste, WC-istuin, kone tai muu yksittäinen laite vesilaitteistoon. Johdon pituus saa olla enintään 2 m eikä useampia johtoja saa kytkeä peräkkäin.

Johdot asennetaan vaihdettaviksi siten, että mahdolliset vuodot on helppo havaita. Välittömästi ennen johtoa asennetaan aina sulkuventtiili tai käytetään huoneistokohtaisia sulkuja.

LAADUNVALVONTA

Laadunvalvonnassa noudatetaan DVGW:n SN-0085AU7041 (1.4.2005) määrittämää laadunvalvontaa. Hakija toimittaa ympäristöministeriölle kerran vuodessa laadunvalvontaraportin

MERKITSEMINEN

Tuotteisiin on pysyvästi merkittävä liitteenmukainen tyyppihyväksyntämerkki, valmistajan tunnus, tilapäinen/jatkuva lämpötila (95 °C / 70 °C) ja valmistusajankohta.

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
ASUNTO- JA RAKENNUSOSASTO

Postiosoite PL 35,
00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin (09) 160 07

Telefax (09) 160 39545

www.ymparisto.fi